



VKF Anerkennung Nr. 31661

Inhaber /-in

PM10 AG
Neuhausstrasse 1
4019 Basel
Schweiz

Hersteller /-in

Britannia Fire Ltd.
NR16 1ER Norfolk
Great Britain

Gruppe 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

Produkt PM10-S9-CH

Beschreibung Dauerdrucklöscher
Typ: PM10-S9-CH
Nennfüllmenge: 9 l

Anwendung Funktionsbereich: von +5°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '20140909/PY 17' (13.11.2014), Prüfbericht '20161618/PY 26' (19.01.2017); Apragaz, Bruxelles: Prüfbericht 'EN 11436' (30.04.2014)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 43A,233B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 07.05.2021
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy